

# MESTO BYTČA

Mestský úrad v Bytči – oddelenie výstavby a životného prostredia  
Námestie Slovenskej republiky č.1/1, 014 01 Bytča

Číslo: VaŽP/526/2020 Kyt

Bytča: 26.05.2021

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739

v zastúpení: Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice

podali dňa: 06.11.2020

žiadosť o vydanie stavebného povolenia

na stavbu: **„Rekonštrukcia plynovodov Bytča, Malobyččianska“**

Mesto Bytča, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) a § 5 písm. a) 1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka, a v spojenom územnom a stavebnom konaní, podľa § 32 až § 40, § 54 až § 67 stavebného zákona vydáva toto

### ROZHODNUTIE

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, záväzné podmienky uskutočnenia stavby a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu:

názov stavby: **Rekonštrukcia plynovodov Bytča, Malobyččianska**

charakter stavby: trvalá; pozemná

druh stavby: inžinierska, líniová

na stavebných pozemkoch:

parcelné číslo:

v katastrálnom území: Veľká Bytča (ulice: Okružná, Javorová, Gaštanová, Brezová, Lúčna, Komenského, Dostojevského),  
okres: Bytča.

Popis stavby:

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v meste Bytča, s tým, že navrhovaná tlaková hladina časti STL plynovodu bude 100 kPa. Všetky rekonštruované plynovody budú prevažne vedené v pôvodných trasách resp. v ochrannom pásme plynovodov.

Stavba sa skladá z nasledovných objektov:

- SO 01 Plynovody
- SO 01.1 Pripojovacie plynovody
- SO 01.2 Dopojenia OPZ
- SO 01.3 Prepoje a odpoje

PLYNOVODY						
Vetva	Ulica	D	Materiál	Tlak	Dĺžka	
		(mm)	-	(kPa)	(m)	
Vetva A	Gaštanová, Javorová	D110	PE100RC	100	285	
Vetva A1	Javorová	D63	PE100RC	100	117	
Vetva A2	Javorová	D50	PE100RC	100	55	
Vetva B	Gaštanová	D50	PE100RC	100	59	
Vetva C	Gaštanová	D90	PE100RC	100	165	
Vetva D	Gaštanová, Okružná, Lúčna	D63	PE100RC	100	361	
Vetva E	Brezová	D63	PE100RC	100	315	
Vetva E1	Brezová	D50	PE100RC	100	45	
Vetva E2	Brezová	D50	PE100RC	100	44	
Vetva E3	Brezová	D50	PE100RC	100	75	
Vetva E4	Brezová	D50	PE100RC	100	67	
Vetva E5	Komenského	D50	PE100RC	100	13	
Vetva F	Dostojevského	D50	PE100RC	100	117	
Σ Rekonštruované plynovody					1718	
Zmena prevádzkového tlaku s NTL 2,1 kPa na STL 100 kPa						
Σ Rekonštruované plynovody a pretlakované plynovody spolu					1718	

PRIPOJOVACIE PLYNOVODY						
Vetva	Ulica	D	Materiál	Tlak	Počet	Dĺžka
		(mm)	-	(kPa)	(ks)	(m)
Vetva A	Gaštanová, Javorová	D32	PE100RC	100	5	39
Vetva A	Javorová	D90	PE100RC	100	1	5
Vetva A1	Javorová	D32	PE100RC	100	2	6
Vetva A2	Javorová	D32	PE100RC	100	2	15
Vetva B	Gaštanová	D32	PE100RC	100	2	8
Vetva C	Gaštanová	D32	PE100RC	100	3	8
Vetva D	Javorová, Lúčna	D32	PE100RC	100	7	42
Vetva E	Gaštanová, Brezová, Komenského	D32	PE100RC	100	6	34
Vetva E1	Brezová	D32	PE100RC	100	1	8

Vetva E2	Brezová	D32	PE100RC	100	1	2
Vetva E3	Brezová, Lúčna	D32	PE100RC	100	2	4
Vetva E4	Brezová	D32	PE100RC	100	2	21
Vetva E5	Komenského	D40	PE100RC	100	1	3
Vetva F	Dostojevského	D32	PE100RC	100	6	17
Vetva F	Dostojevského	D50	PE100RC	100	1	8
vodorovná dĺžka PP					43	220
zvislá časť					42	84
Σ Rekonštruované prípojky plynu spolu					43	304
Vetva F	Dostojevského	D32	PE100RC	100	1	2
Σ Pretlakované prípojky plynu spolu					1	2

## SO 01 PLYNOVODY

### VETVA „A“ – Ul. Gaštanová, Javorová

DIMENZIA – D110

DĹŽKA – 285 m

TLAKOVÁ HLADINA – STL1

Stredotlakový plynovod vetvy „A“ začína prepojením v spevnenej ploche (dlažbe), v areáli RS Bytča, Malobytčianska (je navrhované jej zrušenie) na existujúci STL OCL plynovod D200.

V mieste prepoja bude na plynovode osadený trasový uzáver posúvač DN100/D110 s PE 100 navarovacími rúrami so zemnou súpravou. Miesto osadenia posúvača bude v teréne označené orientačnou tabuľkou. Za miestom prepoja bude plynovod križovať areál zrušenej RS Malobytčianska a pokračovať v rastlom teréne k jednotlivým OM.

V km cca 0,080 bude na plynovode osadený T-kus D100 pre zrealizovanie vetvy B. Za T-kus D110 bude v smere k detskému ihrisku osadená 2x redukcia D110/D90 a D90/D50.

Plynovod je v tomto mieste vedený v chodníku. Vstupy k jednotlivým vchodom do bytového domu sú riešené bezvýkopovou technológiou.

V km cca 0,134 bude na plynovod osadený T-kus D 110 pre zrealizovanie vetvy C. Za T-kusom bude osadená redukcia D110/D90.

Za odbočkou bude na trase osadené 3x koleno D110, 90° a plynovod bude ďalej vedený k jednotlivým bytovým domom.

V km cca 0,205 bude osadený T-kus D110 pre zrealizovanie odbočky ku kotolni. Plynovod vetvy A bude ukončený pred kotolňou v rastlom teréne v staničení 0,285km. Ukončenie plynovodu bude označené orientačným trasovým stĺpikom.

### ZRUŠENIE DRS STL1/NTL MALOBYTČIANSKA

Po zrealizovaní rekonštrukcie stratí význam existujúca DRS STL1/NTL Malobytčianska, nakoľko všetky plynovody a prípojky budú prevádzkované s tlakovou hladinou STL1.

Jedná sa o štvorradovú (2 rady NTL a 2 rady STL1), jednostupňovú DRS s výkonom 1100m<sup>3</sup>/hod. DRS tvorí murovaná konštrukcia na betónových základoch, technológie RS, meracích zariadení, NN elek. prípojky a diaľkového monitoringu. Budova DRS pozostáva z

miestnosti, kde je umiestnená technológia a z miestnosti telemetrie. Vnútro areálu DRS pozostáva z betónových kociek a DRS je oplatená oceľovým pletivom so štvorcovými okami a podmurovkou. Vstup do areálu DRS je zabezpečený cez vstupnú bránu z oceľových profilov. DRS so súpisným číslom 1383 je v majetku SPP-D, ako aj pozemok s p. č. 3020/53, (LV č. 3800) na ktorom je umiestnená.

Zrušenie bude pozostávať v demontáži kompletnej technológie DRS v rozsahu medzi uzávermi na vstupnom a výstupnom potrubí, vrátane odfukových potrubí, demontáže káblových rozvodov, demontáže rozvádzačov merania a telemetrie. Zároveň bude zrušená aj exist. NN el. prípojka pozostávajúca z elektromerového rozvádzača umiestneného v blízkosti DRS.

Po odpojení vstupného a výstupného potrubia, odpojení uzemňovacej sústavy od vstupného a výstupného potrubia a odpojení prívodného NN elek. kábla z RE rozvádzača bude možné technológiu DRS naložiť na dopravný prostriedok a odniesť do areálu SPP-D Malacky. DRS bude vyradená z evidencie HIM.

#### **VETVA „A1“ – Ul. Javorová**

DIMENZIA – D63

DĹŽKA – 116 m

TLAKOVÁ HLADINA – STL1

Stredotlaký plynovod vetvy A1 začína za T-kusom D110 osadeným na vetve A. Za T-kusom bude v smere vetvy A1 osadená redukcia D110/D63 a plynovod bude pokračovať podvrtávkou pod miestnou komunikáciou. V tomto mieste križovania bude plynovod uložený v PE chráničke D110 s čuchačkou osadenou v poklope. Za miestom križovania bude trasa vedená v rastlom teréne. V km cca 0,022 bude na potrubie osadený T-kus D63 za ktorým bude osadená redukcia D63/D50 pre zrealizovanie vetvy A2. Ďalej po trase za T-kusom bude osadené koleno D63, 90° a plynovod odbočí k bytovému domu č.1001. Trasa je vedená v rastlom teréne. V km cca 0,116 je navrhovaná uličná regulačná zostava URZ č.2 s výkonom  $Q=2 \times 100 \text{ m}^3/\text{h}$ . Regulačná zostava bude slúžiť pre zásobovanie existujúcich NTL OCL plynovodov, ktoré ostávajú bez obnovy. Regulačná zostava bude umiestnená v zeleni (min. 2m od budovy), v ochrannom pásme plynovodu, v typizovanej plastovej skrinke s kovovým rámom, s otvormi na odvetrávanie a pákovým mechanizmom otvárania. Skrinka URZ s rozmermi cca 1200 x 1200 x 500 (š x v x h) bude ukotvená na typizovanom stojane, príp. betónovej doske.

#### **VETVA „A2“ – Ul. Javorová**

DIMENZIA – D50

DĹŽKA – 55m

TLAKOVÁ HLADINA – STL1

Stredotlaký plynovod vetvy A2 začína napojením na plynovod vetvy A1 pomocou T-kus D63. Za T-kusom bude osadená redukcia D63/D50. Trasa plynovodu je vedená v rastlom teréne. Spevnené plochy bude plynovod križovať bežnou technológiou. V tomto mieste bude uložený v ochrannej rúre. Trasa bude ukončená v rastlom teréne v staničení 0,055km. Ukončenie bude označené orientačným stĺpikom.

#### **VETVA „B“ – Ul. Gaštanová**

DIMENZIA – D50

DĹŽKA – 59m

TLAKOVÁ HLADINA – STL1

Stredotlaký plynovod vetvy B začína napojením na vetvu A pomocou T-kusu D110 umiestneného v spevnenej ploche. Za T-kusom budú umiestnenie redukcie D110/D90 a D90/D50. Plynovod v tomto mieste križuje miestnu komunikáciu. Križovanie je navrhnuté bezvýkopovou technológiou. V tomto mieste sa na plynovod zatiahne chránička D90 s čuchačkou umiestnenou do poklopu. Ďalej je trasa plynovodu navrhovaná v rastlom teréne. Plynovod bude ukončený v staničení cca 0,059 v rastlom teréne.

**VETVA „C“ – Ul. Gaštanová**  
DIMENZIA – D90  
DĹŽKA – 165m  
TLAKOVÁ HLADINA – STL1

Stredotlaký plynovod vetvy C začína napojením na vetvu A pomocou T-kusu D110 umiestneného v spevnenej ploche. Následne za T-kusom bude osadená redukcia D110/D90. Plynovod bude križovať spevnené plochy no prevažná väčšina trasy je vedená v rastlom teréne pozdĺžne s bytovým domom s minimálnym odstupom 2 m od budovy. Pri križovaní spevnených plôch bude potrubie chránené ochrannými rúrami. Vetva C bude ukončená v staničení 0,165km T-kusom D90, kde sa napojí na vetvu E.

**VETVA „D“ – Ul. Okružná, Lúčna**  
DIMENZIA – D63  
DĹŽKA – 361m  
TLAKOVÁ HLADINA – STL1

Stredotlaký plynovod vetvy D začína T-kusom D110 osadeným na plynovode vetvy A. Za T-kusom bude osadená redukcia D110/D63. Trasa bude následne vedená v zeleni. Pri križovaní spevnených plôch bude využitá bezvýkopová technológia a v týchto miestach bude na potrubie umiestnená ochranná rúra D90 (prípade chránička D110). Plynovod bude vedený pozdĺžne s bytovými domami s minimálnym odstupom 2m od budovy. Trasa bude ukončená v staničení 0,361 km v rastlom teréne, označená orientačným stĺpikom.

**VETVA „E“ – Ul. Brezová, Komenského**  
DIMENZIA – D63  
DĹŽKA – 315m  
TLAKOVÁ HLADINA – STL1

Trasa stredotlakého plynovodu vetvy E začína v rastlom teréne T –kusom D63. Následne bude vedený v spevnenej ploche, ktorú bude križovať bezvýkopovou technológiou. V miestach križovania spevnených plôch bude potrubie uložené v ochrannej rúre D90. V prípade pozdĺžneho vedenia trasy v asfaltovom chodníku bude uloženie plynovodu riešené výkopom ryhy a následnými spätnými povrchovými úpravami podľa požiadavky mesta Bytča. Pozdĺž trasy budú na potrubí osadené T-kusy pre zrealizovanie odbočiek jednotlivých vetiev. Trasa vetvy E bude ukončená v staničení 0,315 km v rastlom teréne. Ukončenie bude označené orientačným stĺpikom.

**VETVA „E1“ – Ul. Brezová**  
DIMENZIA – D50  
DĹŽKA – 45m  
TLAKOVÁ HLADINA – STL1  
**VETVA „E2“ – Ul. Brezová**

DIMENZIA – D50  
DĚLKA – 44m  
TLAKOVÁ HLADINA – STL1

**VETVA „E3“ – Ul. Brezová**  
DIMENZIA – D50  
DĚLKA – 75m  
TLAKOVÁ HLADINA – STL1

**VETVA „E4“ – Ul. Brezová**  
DIMENZIA – D50  
DĚLKA – 67m  
TLAKOVÁ HLADINA – STL1

**VETVA „E5“ – Ul. Komenského**  
DIMENZIA – D50  
DĚLKA – 13m  
TLAKOVÁ HLADINA – STL1

Stredotlaké plynovody vetvy E1-E5 začínajú T-kusmi D63 ako odbočky z plynovodu vetvy E. Za T-kusmi sú následne umiestnené redukcie D63/D50. Trasy plynovodov budú vedené pozdĺžne s bytovými domami s dodržaním odstupu min. 2m. V prípade križovanie spevnených plôch je navrhovaná bezvýkopová technológia a plynovod bude umiestnený do ochrannej rúry D90. Ukončenie jednotlivých vetiev bude v rastlom teréne klenutým dnom, označené orientačným trasovým stĺpikom.

**VETVA „F“ – Ul. Dostojevského**  
DIMENZIA – D50  
DĚLKA – 117m  
TLAKOVÁ HLADINA – STL1

Stredotlaký plynovod vetvy F začína v asfaltovej komunikácii napojením na existujúci oceľový plynovod DN200, vid' výkres č. PD- MALOBYT-03, Prepoj č.1. Prepoj bude zrealizovaný navrtaním cez uzáver. Je navrhnutý posúvač DN80/D90. Následne bude trasa plynovodu vedená popri miestnej komunikácii v rastlom teréne, príp. v spevnených plochách, ktoré slúžia ako prístupové cesty k jednotlivým rodinným domom. V týchto miestach je navrhnutá bezvýkopová technológia a plynovod bude umiestnený do ochrannej rúry D90. V prípade križovania miestnej komunikácie (Dostojevského ul.) je navrhovaná bezvýkopová technológia a uloženie plynovodu do ochrannej rúry D90. Trasa bude ukončená v staničení 0,117km.

## **PODMIENKY PRE USKUTOČNENIE STAVBY**

1. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.3 stavebného zákona:
  - a) rekonštruovaná stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Veľká Bytča (ulice: Okružná, Javorová, Gaštanová, Brezová, Lúčna, Komenského, Dostojevského),
    - dodržať podmienky stanovené **Okresným úradom Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-BY-OSZP-**

2020/000544-002 zo dňa 19.08.2020: Súhlasí s uvedenou stavbou pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. V prípade nevyhnutného výrubu drevín a krovín bude takýto výrub riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v konaní). Orgánom ochrany prírody, ktorý vydáva súhlas na výrub v zastavanom území obce je príslušná obec v zmysle § 69ods. 1 písm. d) zákona.
  2. V prípade realizácie výkopových prác v blízkosti možných drevín a krovín postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy.
  3. Po ukončení realizačných prác, uviesť dotknuté pozemky do pôvodného stavu.
- b) stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a umiestnená v zmysle situácie, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia; projektovú dokumentáciu vypracoval Ladislav Cisco, projekcia východ SPP – Distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b, Bratislava
  - c) dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany životného prostredia,
  - d) stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými,
  - e) stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby, stavba bude ukončená do (mesiac/rok) 01/2023, a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia,
  - f) plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,
  - g) na uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, (podľa zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch),
  - h) začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní.
2. Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi štátnej správy :
- **Mesto Bytča záväzné stanovisko (ako orgán štátnej vodnej správy, ako orgán štátnej ochrany prírody a krajiny, ako orgán ochrany ovzdušia, ako štátny orgán odpadového hospodárstva) č. 11668/2020-VaŽP-Blk zo dňa 07.08.2020: Dodržať všetky podmienky uvedené v danom záväznom stanovisku.**
  - **Mesto Bytča, príslušný cestný správny orgán** záväzné stanovisko č. 15943/2020 zo dňa 23.11.2020: Jedná sa o výmenu existujúcich oceľových STL plynovodov, armatúr a prípojok za STL rozvody z potrubia PE 100RC na uliciach: Hollého, Thurzova, Moyzesova, Lombardiniho, Eliáša Lányho až po ulicu Štefánikovu a po ul. Hlavnú v intraviláne mesta. Rekonštrukcia je vyvolaná zvýšenou únikovosťou a vekom. Projekt je potrebné realizovať aj z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, zlepšenia tlakových pomerov a funkčnosti plynovodnej siete. Plynovodná sieť je navrhnutá tak, aby kapacitne pokryla existujúci stav odberov plynu ako aj predpokladaný ďalší rozvoj. Rekonštruované plynovody a prípojky budú vedené v pôvodných trasách.

Toto záväzné stanovisko je vyjadrením Mesta Bytča ako príslušného cestného správneho orgánu.

Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť resp. doplniť toto stanovisko ak si to vyžiada verejný záujem.

- pri projektovaní a umiestňovaní stavby je nevyhnutné dodržať príslušné slovenské technické normy, všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, ochranu životného prostredia, protipožiarne predpisy, na ochranu zdravia občanov, predpisy bezpečnosti a ochrany práce a prípadne iné, s touto stavbou súvisiace osobitné predpisy,
- vzhľadom na to, že niektoré ulice majú nový asfaltový povrch bude potrebné ich riešenie prekonzultovať, odsúhlasiť so správcom MK a vlastníkom.
- rekonštrukciu požadujeme plánovať na etapy aj s konečnou povrchovou úpravou.
- technické a dopravné riešenie stavby musí zabezpečovať bezproblémový prístup a pohyb vozidiel dopravnej obsluhy lokality stavbou dotknutých.
- vzhľadom na to, že časť stavby - trasy líniovej stavby je umiestnenej v miestnej komunikácii je potrebné požiadať Mesto Bytča ako príslušný cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopové povolenie). s priložením súhlas správcu miestnych komunikácií TS Mesta Bytča, stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ ODI v Žiline k dočasnému dopravnému značeniu a požiadať o určenie DZ.

Toto stanovisko Mesta Bytča, ako orgánu miestnej štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií a dotknutého orgánu, nenahrádza súhlas vlastníka pozemku ani iné vyjadrenia a stanoviská k uvedenej stavbe, vydávané podľa osobitných predpisov.

Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím, povolením majetkového správcu a nenahrádza povolenie, ani súhlas podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a vydáva sa pre potreby stavebného konania.

- **Mesto Bytča, oddelenie správy majetku a RR** vyjadrenia č. RR/3199/2020 zo dňa 12.03.2020: V predmetných uliciach je umiestnený rozvod káblovej televízie, ktorý Mesto Bytča nemá zameraný a nemá k dispozícii ani projektovú dokumentáciu z obdobia realizácie. Ostatné inžinierske siete na území Mesta Bytča sú vo vlastníctve ich prevádzkovateľov.
- **Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy** vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2020/000538-002 zo dňa 27.08.2020: Realizácia predmetnej stavby je z hľadiska vodných pomerov možná pri dodržaní nasledovnej podmienky:
  1. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona – vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu.
  2. V prípade križovania predmetnej stavby s verejným vodovodným alebo kanalizačným potrubím, je toto potrebné prekonzultovať s jeho správcom, prevádzkovateľom.
- **Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva** vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2020/000561-002 zo dňa 10.08.2020: OÚ Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva súhlasí s uvedenou stavbou pri dodržaní nasledovných podmienok:



- investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie prác zaradených podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.),
  - zabezpečiť spracovanie odpadov v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva , t.j. uprednostniť zhodnotenie vzniknutých odpadov pred ich zneškodnením a odovzdať ich len oprávnenej osobe nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (§ 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch),
  - v prípade nakladania s odpadmi vznikajúcich pri demolácii komunikácii, zodpovedná osoba (osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie) plní povinnosti podľa § 14 a § 77 zákona o odpadoch a je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácii,
  - Výkopová zemina a kamenivo bude využitá na terénne úpravy v rámci predmetnej stavby; v prípade využívania odpadov (zeminy, kameniva) na povrchovú úpravu terénu na pozemkoch nesúvisiacich s predmetnou stavbou, je potrebné, aby vlastník pozemku, na ktorom má dôjsť k povrchovej úprave terénu požiadal príslušný úrad (Okresný úrad v sídle kraja) o súhlas na túto činnosť v zmysle § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch; v prípade potreby dočasne uložiť zeminu mimo staveniska, je potrebné požiadať príslušný úrad (Okresný úrad v sídle kraja) o súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu v zmysle § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch.
- **OR HaZZ Žilina** vyjadrenie č. ORHZ-ZA2-2020/000678-001 zo dňa 18.08.2020: Súhlasí bez pripomienok.
  - **Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia** vyjadrenie č. OU-BY-OKR-2020/000546-002 zo dňa 21.08.2020: Súhlasí bez pripomienok.
  - **COMP – SHOP s.r.o. Bytča** vyjadrenie č. BY30/04/2020 zo dňa 07.05.2020: Vyjadrenie k existencii sietí pre stavbu „ Rekonštrukcia plynovodov Bytča, Červeňanského, Dukelská, Malobytčianska, Moyzesova ” v kat. území, ktorej investorom je SPP – distribúcia, a.s. Spoločnosť COMP-SHOP s.r.o., S. Sakalovej 150, 014 01 Bytča, má telekomunikačné optické vedenia v dotknutých lokalitách, Vzhľadom k tomu požadujeme zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia nižšie uvedené zákonné podmienky týkajúce sa ochrany našich sietí, aby pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené naše zariadenia stavebník vykonal účinné opatrenia:
    - Existujúce TKZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti.
    - Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť pred žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na COMP-SHOP s.r.o.
    - Pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení. Toto sa vykoná na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia spoločnosti COMP-SHOP, s.r.o.
    - Bezpodmienečne a bezvýhradne dodržanie ochranných pásiem podľa zákona.
    - Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení (podzemných, nadzemných) a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou

- a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hľbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop.
- Preukázateľne upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
  - V prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami spoločnosti COMP-SHOP s.r.o., musíte vopred prizvať k ukladaniu a zásypu zástupcu spoločnosti COMP-SHOP s.r.o. revidovať naše rozvody, prípadne po vzájomnej dohode nám umožniť pripolozenie našich rozvodov do Vašich rýh.
  - Bezodkladne oznámiť každé poškodenie telekomunikačných zariadení spoločnosti COMP-SHOP s.r.o., Kontakt: Emil Kováčik tel. + 421 915 373 553.
  - V prípade poškodenia optického kábla je nutné vymeniť celý úsek medzi dvoma najbližšími rozvádzačmi.
  - V prípade, ak dôjde k odkrytiu telekomunikačných zariadení COMP-SHOP s.r.o., musia byť pred zásypom týchto vedení prizvaný zástupcovia spoločnosti COMP-SHOP s.r.o., na kontrolu spätného zásypu telekomunikačných zariadení.
  - Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky TKZ COMP-SHOP s.r.o., vykoná na základe územného rozhodnutia a Zmluvy o preložke so spoločnosťou COMP-SHOP s.r.o. nami poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi TKZ.
  - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
  - Upozorňujeme, že:
    - Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách COMP-SHOP s.r.o. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov, rádiokomunikačné stavby COMP-SHOP s.r.o. a el. prípojky k nim.
    - Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené TKZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia.
    - Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia TKZ je porušením právnej povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených v zmysle PD.
  - **Michlovský s.r.o., UC2 – údržbové centrum B. Bystrica** vyjadrenie č. BB-2641/2020 zo dňa 27.10.2020: V záujmovom území dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Ďalšie podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne.
  - **SEVAK a.s. Žilina** záväzné stanovisko č. O20008540/DJu zo dňa 13.03.2020: S uvedenou stavbou súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:
    1. V navrhovanom záujmovom území stavby ul. SNP, Dostojevského, Komenského, Lúčna, Brezová, Gaštanová, Javorová, Okružná a 1. máj sa nachádza verejný vodovod (VV) a verejná jednotná kanalizácia (VK) podľa priložených situácií SEVAK a.s.
    2. Do ďalšieho stupňa PSP žiadame naše inžinierske siete zakresliť.
    3. Žiadame dodržať ochranné pásmo VV a VK v zmysle zákona 442/2002 § 19 Zb. z. 1,5 m DN 500 a 2,5 m od DN 600 potrubia VV a VK na obidve strany. V tomto ochrannom

- pásme nesmie byť osadená žiadna pevná trvalá a dočasná stavba.
4. Pri návrhu plynovodov dodržať ustanovenia STN 73 6005 pri súbehu a križovaní existujúcich a navrhovaných sietí.
  5. Ďalší stupeň PSP žiadame predložiť na vyjadrenie.
- **Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina** vyjadrenie č. 4600057234 zo dňa 4.3.2020:
1. V predmetnej lokalite katastra Bytča časť Veľká Bytča podľa priloženej situácie sa nachádzajú VN a NN vzdušné a podzemné vedenia, podperné body, skrine a VN trafostanice. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
  2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu a 1 meter od NN podzemného káblového vedenia na každú stranu, ochranné pásmo VN trafostanice 1 meter na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
  3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
  4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
  5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000,
  6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.
  7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
  8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia
  9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
  10. Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
- **Slovak Telekom a.s. Bratislava** vyjadrenie č. 6612010997 zo dňa 27.4.2020:  
V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421415001398.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať v tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľa týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.  
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
  14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
  15. Dodržať všetky všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto vyjadrenia.
- **Technické služby Mesta Bytča** vyjadrenia zo dňa 29.9.2020: Technické služby mesta Bytča, ako správca komunikácií v meste Bytča, súhlasíme so spätnými povrchovými úpravami chodníkov a komunikácií, stanovenými v záväznom stanovisku, ktoré vydalo Mesto Bytča dňa 22.9.2020, pod č. 13803/2020.
  - **Krajský pamiatkový úrad Žilina** záväzné stanovisko č. KPUZA-2020/15209-2/27834/KOP zo dňa 21.9.2020: dodržať nasledovné požiadavky:
    1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
    2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
    3. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
3. Podmienky určené v zmysle § 66 ods. 4 stavebného zákona :
    - a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa § 48 stavebného zákona ( všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb)
    - b) stavba bude realizovaná dodávateľsky f. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739,
    - c) v zmysle § 75a ods.1 stavebného zákona stavebný úrad (pri jednoduchých, drobných a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho rozsahu) upúšťa od vytýčenia oprávnenými osobami podľa § 45 ods.4 stavebného zákona; za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník, v zmysle § 75a ods. 2 stavebného zákona,
    - d) stavenisko:
      - zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
      - označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
      - musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
      - musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,

- musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
  - musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
  - na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
4. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona.
  5. V zmysle § 48 ods.1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na stavby (podľa § 43d ods.1 stavebného zákona). Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
  6. Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného zákona.
  7. Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
  8. Pri realizácii stavby je stavebník a ním poverené osoby povinný počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.
  9. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
  10. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
  11. Stavebník zabezpečí aby pri prenose zeminy a iných materiálov nedochádzalo k znečisteniu príľahlých komunikácií (prachom, nečistotami) a dopravných značiek. Ak dôjde k znečisteniu príľahlých komunikácií a dopravných značiek, stavebník je povinný nečistoty z komunikácie a dopravných značiek bezodkladne odstrániť. V prípade prašnosti zabezpečiť kropenie.
  12. Práce nebudú realizované v období zimnej údržby (od konca októbra do konca marca).
  13. V prípade realizácie výkopov budú tieto výkopy dostatočne zabezpečené a viditeľne označené a súčasne výkopový materiál nebude uskladnený na príľahlej komunikácii. **Za dodržanie podmienok je zodpovedný stavebník.**

14. V prípade zabezpečenia prenosného dopraného značenia je potrebné toto značenie odsúhlasiť s OR PZ SR – Okresný dopravný inšpektorát Žilina a v plnom rozsahu rešpektovať ich prípadné podmienky.
15. V prípade obmedzenia premávky na príslušných miestnych komunikáciách je potrebné informovať Mesto Bytča, cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie pre Mesto Bytča na tel. č. 041/5073914 p. Bc. Sakalová.
16. V prípade potreby záberu verejného priestranstva na pozemkoch Mesta Bytča je potrebné požiadať o súhlas Mesto Bytča, oddelenie správy majetku a regionálneho rozvoja.
17. Stavebné práce na rekonštrukciách plynovodov a prípojok budú rozdelené na etapy!
18. Toto povolenie nenahrádza rozkopové povolenie, ktoré v prípade potreby vydá príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie pre Mesto Bytča.
19. V prípade rozkopu miestnych komunikácií a chodníkov na uliciach Okružná, Javorová, Gaštanová, Brezová, Lúčna, Komenského, Dostojevského je stavebník povinný tieto miestne komunikácie a chodníky uviesť do pôvodného stavu a účelu, ako aj pozemky, v ktorých dôjde k rekonštrukciám jednotlivých plynových prípojok.
20. Stavebník zabezpečí aby pozemky (nehnuteľnosti), prejazdy k pozemkom vlastníkov stavbou dotknutých pozemkov boli dostatočne prístupné a nedochádzalo k zamedzeniu prístupu k týmto pozemkom (nehnuteľnostiam).
- 21. V časti miestnych komunikácií, v ktorých dôjde k veľkej časti výkopov a rozrezaní miestnych komunikácií je stavebník povinný vybudovať nový asfaltový koberec na vlastné náklady!**
- 22. Stavebník je povinný min. 5 dní pred začatím stavebných prác oznámiť začatie prác stavebnému úradu s uvedením jednotlivých termínov realizácie prác a súčasne bude doložený, prípadne oznámený telefonický kontakt na zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na realizáciu rekonštrukčných prác na uvedenom plynovode.**
- 23. Upozorňujeme, že Mesto Bytča nedávno vynaložilo nemalé finančné prostriedky do obnovy zelene (výsadba nových stromov) v meste, žiadame preto rešpektovať uvedenú skutočnosť a v prípade poškodenia bude stavebník povinný zabezpečiť nápravu na vlastné náklady.**
24. V zmysle § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
25. V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.

26. Po ukončení prác stavebník požiada o vydanie kolaudačného konania, v ktorom stavebný úrad overí dodržané podmienky určené v stavebnom konaní, ako aj upravenie pozemkov (nehnutelností) dotknutých stavbou do pôvodného stavu a účelu.
27. Námietky účastníkov konania: v stanovenej lehote neboli vznesené.
28. V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

### **O d ô v o d n e n i e**

*Podľa § 61 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.*

*Podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.*

*Podľa § 61 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.*

*V zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.*

*Podľa § 61 ods.6 stavebného zákona stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povolovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.*

*Podľa § 26 ods.1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.*

Stavebný úrad, na základe žiadosti stavebníka zo dňa 06.11.2020 oznámil podľa § 61 ods.1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom stavebného konania verejnou vyhláškou.



Stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona, v nadväznosti na § 142h stavebného zákona.

*V zmysle § 142h stavebného zákona, počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad*

- a) vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu,*
- b) môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania,*
- c) vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.*

V stanovenej lehote z dotknutých orgánov nebolo uplatnené stanovisko.

*Podľa § 62 stavebného zákona - v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,*

- a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia,*
- b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,*
- c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,*
- d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.*

*Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky.*

*Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne.*

K návrhu na vydanie stavebného povolenia boli doložené stanoviská dotknutých orgánov. Všetky pripomienky obsiahnuté v stanoviskách dotknutých orgánov stavebný úrad zohľadnil a zapracoval do podmienok stavebného povolenia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 32 až 40, 58 až 67 stavebného zákona, a bolo zistené, že umiestnením a uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania : neboli vznesené.

Z hľadiska územnoplánovacieho je navrhovaná stavba umiestnením aj funkciou v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Bytča „Zmena a doplnok ÚPN SÚ

Bytča č. 4 z roku 2010,, súčasťou plôch s funkčne vymedzeným územím pre plochy O.1. – Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou – rozšírenie a rekonštrukcia technickej vybavenosti územia. Stavba je v súlade s platnou ÚPD.

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v meste Bytča, s tým, že navrhovaná tlaková hladina časti STL plynovodu bude 100 kPa. Všetky rekonštruované plynovody budú prevažne vedené v pôvodných trasách resp. v ochrannom pásme plynovodov na uliciach Okružná, Javorová, Gaštanová, Brezová, Lúčna, Komenského, Dostojevského v Meste Bytča.

Stavebný úrad pri rozhodovaní vychádzal z projektovej dokumentácie doloženej k stavebnému konaniu, ktorá bola vypracovaná oprávnenou osobou v zmysle zákona. Z priložených stanovísk dotknutých orgánov. Súčasne stavebný úrad posúdil uvedený zámer v zmysle stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok, najmä vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a taktiež posúdil uvedený zámer v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie. Projektová dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb a všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb a na základe predložených súhlasných stanovísk jednotlivých dotknutých orgánov štátnej správy spĺňa všetky potrebné hygienické, technické, bezpečnostné, protipožiarne,.. podmienky v zmysle stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok.

Stavebný úrad v stavebnom konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e**

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Mesto Bytča (Mestský úrad v Bytči) , Námestie Slovenskej republiky č.1/1, 014 01 Bytča. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možno preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.

**Ing. Miroslav Minárčík**  
primátor mesta

V zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 60 ods. g). Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia vyrubený správny poplatok vo výške 400 €, ktorý je príjmom Mesta Bytče.

**Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu (obce, mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

**Vyvesené od:** 27.05.2021

**Dátum zvesenia:** 14.06.2021

**Vyvesené do:** 11.06.2021

**Poznámka:** Vzhľadom k tomu, že sa jedná o veľký záber územia a súčasne o veľkoformátové situácie stavby, je možné si podrobnejšiu situáciu nahliadnuť na stavebnom úrade na adrese úradu uvedenej v záhlaví č. dverí 2 pravostranne od podateľne.

Doručí sa:

1. Ing. Richard Neclapil, Baltická 1, 040 12 Košice
2. Účastníkom stavebného konania ( § 59 stavebného zákona ) sa doručuje rozhodnutie verejnou vyhláškou v súlade s ustanovením § 69 stavebného zákona (ul. Okružná, Javorová, Gaštanová, Brezová, Lúčna, Komenského, Dostojevského)
3. Spis

Na vedomie:

1. SPP – D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
2. Stredoslovenská distribučná a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
4. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104, 014 01 Bytča (úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy)

6. OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
7. RÚVZ, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
8. Michlovský, s.r.o., UC2 – údržbové centrum B. Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
9. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
10. COMP-SHOP s.r.o. S. Sakalovej 150, 014 01 Bytča
11. OR PZ SR v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát, Veľká Okružná č. 31, 010 75 Žilina
12. Inšpektorát práce, Hlavná č. 2, 010 09 Žilina
13. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok 104, 014 01 Bytča
14. Mesto Bytča, cestný správny orgán
15. Mesto Bytča, oddelenie správy majetku a RR
16. Technické služby Mesta Bytča, Hlinícka 403/16, 014 01 Bytča
17. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č. 19, 010 01 Žilina